ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

ОКП42 2271

# УСТАНОВКА У5052

№_____

Паспорт

3.670.025 ПС

Установка У5052 предназначена для наладки и проверки простых релейных защит и элементов электроавтоматики на месте их установки.

ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

# 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Установка У5052 (блоки К513, К514) обеспечивает:

получение на выходных зажимах электрических величин согласно таблице1;

Таблица 1

| Род напряжения и тока | Режим нагрузки | | Допускаемая длительность включения, min | Регулирование |
|---|---|---|---|---|
| | напря-жение, V | ток, А | | |
| 1. Переменный | 380<br>380<br>330 | 2<br>5<br>10 | 30<br>1<br>0,5 | Плавно-ступенчатое |
| 2. Постоянный (выпрямленный со сглаживанием) | 240<br>220<br>110<br>- | 0,06<br>0,6<br>1,0<br>4,5 | 30<br>5<br>5<br>1 | |
| 3. То же | 210<br>220 | 1,0<br>0,65 | 5 | Отсутствует |
| 4. Выпрямленный (без сглаживания) | - | 4,5 | 5 | Плавное |
| 5. Переменный однофазный ток | 112<br>54<br>30<br>12<br>250 | 35<br>67,5<br>150<br>240<br>10 | 0,5 | Плавно-ступенчатое |

возможность измерения времени срабатывания и возврата проверяемого устройства встроенным секундомером и внешним миллисекундомером;

возможность питания проверяемой защиты постоянным током от внешней аккумуляторной батареи.

1.2. Габаритные размеры каждого блока К513, К514 не более: 500 x 220 x 520 mm.

1.3. Масса, не более:

К513 – 26 kg;

К514 – 29 kg.

ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 3.367.517 | Блок регулировочный К513 № | 1 шт. | |
| 3.367.516 | Блок нагрузочный К514 № | 1 шт. | |
| 5.500.127 | Кабель четырехжильный с сечением жил по 4mm$^2$ со штекерными наконечниками | 1 шт. | |
| 5.500.126 | Кабель двухжильный с сечением жил по 1,5mm$^2$ со штекерными наконечниками | 6 шт. | |
| 5.500.125 | Проводник одножильный с сечением жил 1,5mm$^2$ со штекерными наконечниками | 6 шт. | |
| 5.500.354 | Кабель с разъемами для соединения блоков К513 и К514 | 1 шт. | |
| 5.193 014 | Вставка «Х6» | 1 шт. | |
| 5.193.015 | Вставка «Х7» | 1 шт. | |
| 5.500.356 | Кабель «Х8» | 1 шт. | |
| | Вставки плавкие: | | |
| | на 3А или 3,15А | 6 шт. | |
| | на 10А | 1 шт. | |
| | на 15А | 2 шт. | |
| 8.570.059 | Наконечник (съемный) под винты М4, М5 | 20 шт. | |
| 5.574.01Н | Зажим (съемный) | 10 шт. | |
| | Трубка полихлорвиниловая ∅ вн 6, длиной 0,1m (для смены ламп КМ-24-35) | 1 шт. | |
| 5.573.040 | Штепсель | 2 шт. | |
| 3.670.025ТО | Установка У5052. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 экз. | |
| 3.670.025ПС | Установка У5052. Паспорт | 1 экз. | |

ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1. Установка У5052 соответствует ТУ 25-04.3624 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Контролер ОТК _____

## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления установки, гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода установки в эксплуатацию.

Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно заменяет или ремонтирует установку, если она за этот срок выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных норм.

Безвозмездная замена или ремонт производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации установки, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и при сохранности клейм.