ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

ДКПП 31.62.11.570 (ДКПП 26.30.50)
(код продукции)

ИЗВЕЩАТЕЛИ ИПТ-АМВ

Этикетка

ФРДИ.425219.012-01 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Извещатели **ИПТ-АМВ** ФРДИ.425219.012-01 № 2342÷2345
заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) 03.2017г.

Извещатели пожарные тепловые точечные адресные/безадресные **ИПТ-АМВ** представляют собой взрывобезопасные извещатели в металлическом корпусе и предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры в помещениях различных зданий, сооружений и подачи сигнала тревоги на систему адресную пожарной сигнализации "Фотон-А".

2 Свидетельство о приемке

Извещатели **ИПТ-АМВ** изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ Онищенко В.С.
личная подпись расшифровка подписи

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента установки извещателей на объекте, но не более 24 месяцев со дня сдачи извещателей на предприятии-изготовителе.

Гарантийный срок хранения извещателей устанавливается 12 месяцев со дня сдачи на предприятии-изготовителе.