

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИТЭП»

**КОМАНДОАППАРАТ ГЕРКОНОВЫЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТИПА КАГВ**

Паспорт
ИТЭП. 656132.001 ПС

г.Донецк

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование изделия: Командоаппарат герконовый взрывозащищенный.

1.2 Тип: КАГВ-2 *зав. № 903*

1.3 Маркировка взрывозащиты

2ExmIIT5X

1.4 Дата изготовления (месяц, год)

02. 2014 г.

1.5 Изготовитель ООО «ИТЭП», Украина, г. Донецк

1.6 Сертификат соответствия: №РОСС_UA.ME92.B01857

Срок действия до 01.10.2012 г.

Выдан МОС «СЕРТИУМ», г. Москва

Командоаппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99;
ГОСТ Р 51330.17-99; ПУЭ (гл. 7.3).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Степень защиты от внешних воздействий IP54

2.2 Диапазон коммутируемого напряжения, В 5-24

2.3 Род тока постоянный

2.4 Диапазон коммутируемого тока, А 0,002-0,5

2.5 Коммутируемая мощность, Вт, не более 10

2.6 Усилие на рукоятке, Н, не менее:

из нулевого положения 60

в промежуточном положении 25

2.7 Угол поворота рукоятки, град. $\pm 45+3$

2.8 Габаритные размеры (с защитной дугой), мм, не более:

длина 460

глубина 90

высота 395

2.9 Масса, кг, не более 14

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Зав. номер	Примечание
ИТЭП.656132.001	Командоаппарат герконовый КАГВ-2	1	<i>903</i>	
ИТЭП.656132.001ПС	Паспорт	1		
ИТЭП.656132.001РЭ	Руководство по эксплуатации	1		

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Средняя наработка на отказ – не менее 5000 часов.

4.2 Срок службы до списания 10 лет, в том числе хранения не более 2 лет в консервации и упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях.

4.3 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.4 Изготовитель гарантирует работоспособность командоаппарата в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем требований эксплуатационных документов, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Командоаппарат КАГВ-2, заводской № 903
подвергнут на предприятии ООО «ИТЭП» консервации согласно комплекту конструкторской документации.

Дата консервации февраль 2014 г.

Наименование и марка консерванта: смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
Срок защиты при нормальных условиях – 2 года.

Консервацию произвел _____

(подпись)



Изделие после консервации принял _____

(подпись)

М.П.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Командоаппарат КАГВ-2, заводской № 903
упакован предприятием ООО «ИТЭП» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

массово-вакуум-
смазка
(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

02.2014 г.
(год, месяц, число)

