

П А С П О Р Т
на амперметр типа 38033

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Амперметр 38033, заводской номер 1501096
изготовленный Витебским ПО "Электроизмеритель",
предназначен для измерения силы тока в цепях пере-
менного тока в интервале температур окружающей среды
от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности
до 100 % при температуре 35 °С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основная погрешность 2,5 %

2.2. Конечное значение диапазона
измерений 300 А

2.3. Нормальная частота и (или) нормальная
область частот 50, 180-550 Гц
ненужное зачеркнуть

2.4. Включение - непосредственное, с ТТ 100 А
ненужное зачеркнуть

2.5. Нарботка на отказ не менее 25000 ч

2.6. Суммарная масса цветных металлов:
меди и сплавов на медной основе - 27 г
алюминия и алюминиевых сплавов - 26 г

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Амперметр I

3.2. Паспорт I

3.3. Техническое описание и инструкция по
эксплуатации - по заказу потребителя

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Амперметр 38033 соответствует
ТУ В 25-04.4087-84 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска 23 04 15
ОТК М.В. Представитель ОТК Иванов
4.2. Амперметр 38033 соответствует
ТУ В 25-04.4087-84 и признан годным для эксплуатации.
Представитель заказчика

Партия № _____

Дата установки изделия
на объектДата снятия изделия
с объекта

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие амперметров требованиям действующих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения амперметров до 7 лет в пределах гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации - II лет.

5.4. Срок службы амперметров до списания - 15 лет

5.5. Изготовитель обязуется по требованию заказчика устранить в кратчайший технически возможный срок обнаруженные дефекты путем исправления либо замены дефектных приборов, если в течение гарантийного срока амперметр окажется не соответствующим требованиям технических условий.

Претензии на изделие, у которого нарушено клеймо изготовителя, не принимаются.