

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИТЭП»

**КОМАНДОАППАРАТ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТИПА КАПВ**

Паспорт
ИТЭП. 656132.070 ПС

ИТЭП

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование изделия: Командоаппарат потенциометрический взрывозащищенный.

1.2 Тип: КАПВ

1.3 Заводской номер

1.4 Дата изготовления (месяц, год)

№1
05.2014г

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Исполнение по взрывозащите 2EXSSIIAT3

2.2 Степень защиты от внешних воздействий IP54

2.3 Технические данные:

напряжение питания, В	24
напряжение на выходе, В	0-10
частота, Гц	50
усилие на рукоятке, Н, не менее	60
угол поворота рукоятки, град.	±60
угол поворота ротора, град.	±164

2.4 Габаритные размеры, мм, не более:

длина	390
ширина	300
высота	400

2.9 Масса, кг, не более 20

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Зав. номер	Примечание
ИТЭП.656132.070	Командоаппарат потенциометрический КАПВ	1		
ИТЭП.656132.070ПС	Паспорт	1		
ИТЭП.656132.070РЭ	Руководство по эксплуатации	1		

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Средняя наработка на отказ – не менее 5000 часов.

4.2 Срок службы до списания 10 лет (допускается замена отдельных элементов), в том числе хранения не более 1 год в консервации и упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях.

4.3 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.4 Изготовитель гарантирует работоспособность командоаппарата в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем требований эксплуатационных документов, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Командоаппарат КАПВ, заводской № 1
подвергнут на предприятии ООО «ИТЭП» консервации согласно требованиям предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации 05.2014г.

Наименование и марка консерванта: смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 626774.
Срок защиты при нормальных условиях – 1 год.


Консервацию произвел _____

(подпись)

Изделие после консервации принял _____

Врабеев

(подпись)



6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Командоаппарат КАПВ, заводской № 1
упакован предприятием ООО «ИТЭП» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

С.А. - Электротехник

(должность)

(личная подпись)

/Трасовьев Ю./
(расшифровка подписи)

05.2014г.

(год, месяц, число)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Командоаппарат КАПВ, заводской № 1
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации и признан
годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



A handwritten signature in blue ink.

(личная подпись)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Савицкий И.И.".

(расшифровка подписи)

05. 2014.

(год, месяц, число)