

ПАТРОНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП СЕРИИ E27 И E40
 ДКПП 27.33.12-00.00
 УКНД 29.140.10

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАТРОНЕ

Патроны резьбовые керамические серии E27 и E40, именуемые в дальнейшем «патроны» изготовленные для нужд народного хозяйства

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Патроны предназначены для установки в них электрических ламп с резьбовыми цоколями E27 и E40 по ГОСТ 28108-89

2.2. Основные технические характеристики патронов указаны в табл. 1.

Таблица 1

Тип и исполнение патрона	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Нормируемая рабочая температура, °С	Группа условий эксплуата.	Степень защиты	Способ крепления
E27HK-05 УХЛ2	220	4	165	M1	IP20	Крепление за ниппельную шейку без резьбы
E27ФпК-04 УХЛ3	220	4	165	M1	IP20	Крепление за фланец
E27ФпК-05 УХЛ3	220	4	165	M1	IP20	Крепление за фланец
E27УК-02 УХЛ1	220	4	165	M1	IP22	Крепление за ушко
E27ЦКБ-06 УХЛ2	220	4	165	M1	IP20	Крепление одним винтом через отверстие
E27ДК-017 УХЛ2	220	4	165	M1	IP20	Крепление двумя винтами через отверстия
E27ДКС-01 УХЛ2	220	4	165	M6	IP20	Крепление через отверстия в корпусе за шпильки
E27ФпК-В-01 УХЛ2	220	4	165	M1	IP00	Крепление двумя винтами через отверстия
E40ФпК-В-01 УХЛ2	220	10	225	M1	IP00	Крепление двумя винтами через отверстия
E40ДК-001 УХЛ2	380	16	225	M1	IP20	Крепление двумя винтами через отверстия
E40ДКС-004 УХЛ2	380	16	225	M1	IP20	Крепление двумя винтами через отверстия
E40ДКС-002 УХЛ2	380	16	225	M1	IP20	Крепление двумя винтами через отверстия

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ПАТРОНА

3.1. Расшифровка условного обозначения типов патрона :

E27 и E40 – тип цоколя по ГОСТ 28108;

Н – крепление патрона за ниппельную шейку без резьбы;

Ц – крепление патрона винтом через отверстие в доньшке;

К – наружные детали керамические;

В – патроны с боковым вводом проводов

Д – крепление за доньшко патрона;

С – с устройством от самоотвинчивания лампы;

Двух и трехзначное число (02; 04 – 06) и (001; 004; 017) – обозначающие номер модификации;

УХЛ1 – УХЛ3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Патрон в сборе.

5. УСТРОЙСТВО ПАТРОНА

5.1. Патрон состоит из следующих основных частей:

- наружный фарфоровый корпус;

- резьбовая гильза в патронах серии E27 и E40;

- вкладыш в патронах серии E27;

- центральный контакт в патронах серии E27 и E40;

- боковой контакт в патронах серии E27.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Хранить патроны до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными а штабели не более 6 по высоте.

6.2. Срок хранения патронов 3 года.

6.3. Допускается транспортирование патронов любым видом транспорта.

6.4. Условия хранения - по группе 4 ГОСТ 15150-69.

6.5. Условия транспортирования - по группе 2 ГОСТ 15150-69.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям патронов и его элементов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Патрон ____, соответству__ требованиям ГОСТ 2746-90 и ТУ У3.62-05756926-029-96 и признан __ годным __ к эксплуатации.

Партия № _____

Дата изготовления __2017гг__

Отметка о приемке _____

9. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации патронов 2 года со дня продажи через розничную торговлю, а при вне рыночном потреблении – со дня ввода в эксплуатацию.