

**УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И
ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ТИПА ППРПО-02М**

ПАСПОРТ

24659583.002ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Обозначение - ППРПТ - 02М.
- 1.2. Предприятие изготовитель - НП ООО «ВИРА, ЛТД»,
г. Харьков, пр. Московский, 140/1
- 1.3. Заводской номер - 38.
- 1.4. Дата изготовления - июль 2017г.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство ППРПТ - 02М 24659583-01.00.00.00, далее по тексту "устройство", предназначено для контроля работоспособности и регулировки полупроводниковых и электронных расцепителей (РП) автоматических выключателей постоянного тока серии АЗ700 и ВА09-30С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением $220 \pm 22В$, частотой $50 \pm 0,5Гц$ и содержанием гармоник до 5%.

3.2. Мощность, потребляемая устройством, не превышает 15 ВА.

3.3. Диапазон регулирования выходного постоянного тока от 0 до 3,75 мА.

3.4. Основная погрешность установки выходного тока ± 3 ед. младшего разряда;

3.5. Диапазон измерения времени: от 0 до 999,9с.

3.6. Основная относительная погрешность измерения временных параметров ± 2 ед. младшего разряда.

3.7. Габаритные размеры прибора, мм не более:

ширина - 160,

длина - 200,

высота - 95.

3.8. Масса прибора - не более 1,4 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование	Количество	Примечание
24659583-01.00.00.00	Устройство ППРПТ-02М	1 шт.	
24659583-01.00.00.00 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
24659583-01.00.00.00 ФО	Формуляр	1 экз.	
24659583.002ПС	Паспорт	1 экз.	
Шнур	Подсоединение устройства к сети	1 шт.	

Кабель	Подсоединение проверяемого РП	1 шт.
Кабель	Подсоединение контрольных точек «4» и «5» проверяемого РП	1 шт.
Разъем «Аттестация»	Поверка миллиамперметра	1 шт.
Кабель «Проверка РН АВ»	Проверка работоспособности независимого расцепителя АВ	1 шт.
Шнур	Для подключения контрольных приборов	1 шт.
Коробка для проводников		1 шт.
Проводник	Заземление	1 шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство для проверки работоспособности и регулировки расцепителей полупроводниковых выключателей автоматических постоянного тока серии АЗ700 и ВА09-30С типа ППРПТ - 02М, 24659583-01.00.00.00, зав. номер 38 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией 24659583-01.00.00.00 РЭ и признан годным для эксплуатации.



ОТК

Мер

Сергеев Л. Г.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие технических данных устройства в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных в руководстве по эксплуатации.
- 6.2. Отметки о вводе устройства в эксплуатацию произвести в формуляре, раздел 7 «Учёт технического обслуживания». Отметка о проведении входного контроля является датой ввода устройства в эксплуатацию.