

ОДО Инстройсервис

г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46,
факс: +38 (056) 776-84-09

33 30 10

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИСТАНЦИОННЫЕ ВД
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД-3 (220В)**

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель ВД-3 (220В) предназначен для аварийной остановки грузовых конвейеров из любого места вдоль конвейерной трассы, с автоматической фиксацией или без фиксации отключенного состояния выключателя, а также для местной остановки или блокировки пуска конвейера.

Вид климатического исполнения УХЛ15;

Технические условия ТУ У 31.2-25521020-001:2005

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики:

- степень защиты	IP54
- ход привода до срабатывания, мм, не более	50
- количество коммутируемых цепей, ед.:	
— переключающихся	1
— размыкающихся	1
- напряжение на контакте, В, не более	250
- ток через контакт, А, не более	3
-габаритные размеры, мм, не более	250x135x385
-масса, кг, не более	2,3

3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Золото, г нет
Серебро, г нет
Платина, г нет

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатели дистанционные ВД ВД-3 (220В) № 206
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

МП О.В. Карменко
личная подпись
2014.06.06
год, месяц, число

Начальник ОТК

Карменко О.В.
расшифровка подписи

5. КОНСЕРВАЦИЯ

Все данные о произведенных работах по консервации и переконсервации аппарата должны быть занесены в таблицу 1.

Таблица 1

Консервация


Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, и подпись
28.03.2013	Консервация	1 год	Ромашенко

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Выключатели дистанционные ВД ВД-3 (220В) № 206
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован(а) ОДО Инстройсервис
наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренные в действующей технической документации

нат. О.Г.
должность
9.06.2014
год, месяц, число



Корниенко О.В.
расшифровка подписи

7 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

При проведении технических обслуживаний и ремонта изделий данные о произведенных работах должны быть занесены в таблицу 2.

Таблица 2 Сведения о произведенном ремонте

Дата	Наработка с начала эксплуатации	Наработка после последнего ремонта	Причина поступления в ремонт	Сведения о произведенном ремонте