

ВИРА, ЛТД

выключатель автоматический
А3700

ПАСПОРТ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Выключатель типа А 37 94 СУЗ стационарный, выдвижной

Выключатель автоматический предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение до 380 В переменного тока 50 Гц - В постоянного токаНоминальный ток выключателя 400 АВид расцепителя, установленного в выключателе: полупроводниковый, электромагнитный, тепловой, без расцепителя (неавтоматический).Тепловой расцепитель - АПолупроводниковый расцепитель РПУставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей - АУставка по току срабатывания тепловых расцепителей - АСвободные контакты 1 замыкающих 1 размыкающих. Дополнительные вспом. контакты: есть, нетНезависимый расцепитель К1 (РН) на номинальное напряжение 110...440 В переменного тока 50..60Гц.110...220 В постоянного тока.

Независимый расцепитель для выключателей с полупроводниковым расцепителем имеет выводы для присоединения электрически изолированных источников напряжения: 110 - 220В постоянного и переменного тока, 110 - 440В переменного тока.

Расцепитель независимый, питающийся ёмкостью 100 мкФ: есть, нет.Нулевой расцепитель напряжения на номинальное напряжение - В переменного тока 50 Гц - В постоянного токаЭлектромагнитный привод на номинальное на номинальное напряжение 220 В переменного тока 50 Гц - В постоянного тока.

Усилие на рукоятке управления выключателя, необходимое для оперирования выключателем без электромагнитного привода, не более 10 даН для выключателей А 3790.

При взводе выключателя А3790 допускается увеличение усилия на 15%.

Сопротивление изоляции выключателя в холодном состоянии при температуре и влажности отапливаемых производственных помещений не менее 50 Мом.

Выключатель выдерживает испытание на электрическую прочность изоляции напряжением 2500 В переменного тока частоты 50 Гц в течении 1 минуты.

Испытательное напряжение для дополнительных сборочных единиц 2 Un+ 1000 В, но не менее 1500 В.

Масса выключателя 35,0 кг. не более.

Надёжность работы выключателей оценивается вероятностью безотказной работы при выполнении защитных функций -0,85 и вероятностью безотказной работы при выполнении коммутационных операций -0,9.

* Для выключателей с тепловым расцепителем – является номинальным током теплового расцепителя. Необходимо вписать или подчеркнуть; для данных, не относящихся к исполнению, поставить прочерк.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол.	Примечание
Выключатель	1	
Козырёк		
Зажим для присоединения к главной цепи выключателя		
Шина переходная		
Ручной дистанционный привод		
Панель для установки в ячейке распределительного устройства		
Зажимная колодка		
Кабельные наконечники	-	На шт. выключателей.
Паспорт выключателя	1	На 1 шт. выключателей.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	-	На 20 шт. выключателей.

Запасные части к выключателю не поставляются. Дополнительные сборочные единицы и зажимы устанавливаются под заказ!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Выключатель типа АЗ7 94 СУЗ, № 17114 соответствует техническим условиям ТУ 3.11-14060141-095-98, и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель: НП ООО «ВИРА, ЛТД»

Дата изготовления 04.2017 г.

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Выключатель консервации не подлежит и упакован в тару предприятия-изготовителя (по желанию заказчика).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества выключателя требованиям ТУ 3.11-14060141-095-98 в течении указанных в таблице гарантийных сроков хранения и эксплуатации при условии применения выключателей в соответствии с указанными техническими условиями при соблюдении правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации»

Тип выключателя	Срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию
Автоматический выключатель А 3720, А3710	2,0 года
Автоматический выключатель А 3790	2,0 года

Гарантийная наработка блоков управления полупроводниковых расцепителей не менее 10000 ч. Пребывания под напряжением.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Дата и № рекламационного акта	Кратко о содержании рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ документа и дата)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание