ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

КОММУНИКАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ «ТК-2/Д»

Паспорт АКПИ.465649.005ПС

Сертификат соответствия № UA1.016.0030620-11 действителен до 10.03.16 г.,
выдан государственным центром сертификации МЧС Украины

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» предназначен для приема тревожных сообщений от систем пожарной сигнализации и автоматики с дальнейшей передачей сообщений на специализированные станции мониторинга.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.465649.005	Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д»	1	
2. АКПИ.465649.005ПС	Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д». Паспорт	1	
3. АКПИ.465649.005РЭ	Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д». Руководство по эксплуатации	1	
4. АКПИ.685622.004	Жгут связи «ЖС-RS232»		по отдельному заказу
5. АКПИ.425959.010.002	Компакт-диск «ПОВУ ТК-2/Д Конфигуратор»		по отдельному заказу
6. АКПИ.685611.047-01	Кабель интерфейсный	1	
7. АКПИ.685611.065	Кабель интерфейсный БКУ-ТК-2/Д	1	

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коммуникатора телефонного «ТК-2/Д» требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на прибор.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок хранения прибора в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

3.4 Приборы, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию прибора. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного прибора или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» АКПИ.465649.005 заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления_____

_____ М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» АКПИ.465649.005 заводской номер _____
упакован ОДО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Система управления качеством на предприятии сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification
Original Approval Date: 22 November 2011
Certificate is valid until: 22 November 2014

amtorg.com.ru