

42174-12010 42174-14010 42178-12010



ПРИБОР

КПУ1-562

Предел измерения и градуировка

-200...0...200 Па

П А С П О Р Т

19В-ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Потенциометры КПП1, КПУ1, уравновешенный мост КПМ1 предназначены для измерения и сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока и активного сопротивления.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать $\pm 0,5$
- 2.2. Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности
- 2.3. Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать $\pm 1,5$
- 2.4. Длина основной шкалы, мм 300
- 2.5. Длина шкалы для установки указателей задачи регулирующих устройств, мм 100
- 2.6. Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы 10...90
- 2.7. Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы 0...100
- 2.8. Приведенное сопротивление реостатного выходного устройства для дистанционной передачи показаний, Ω

- 2.9. Приведенное сопротивление реостатного датчика со 100% зоной пропорциональности, Ω 330 ± 40
- 2.10. Сопротивление реостатного датчика для программных регулирующих устройств, Ω 620 ± 70
- 2.11. Габаритные размеры прибора, мм $160 \times 200 \times 500$
- 2.12. Напряжение питания, V 220^{+22}_{-33}
частота, Hz 50 ± 1
- 2.13. Потребляемая мощность, V, не более 16
- 2.14. Вероятность безотказной работы в течение 2000h 0,85
- 2.15. Срок службы, лет 10
- 2.16. Масса прибора, kg, не более 12
- 2.17. Быстродействие, s, не более 2,5 или 5
- 2.18. Максимальная частота вибрации, выдерживаемая прибором, Hz 25
амплитуда, mm 0,1
- 2.19. Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов приведены в приложениях 1, 2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки прибора входят:

- | | |
|---|-------|
| 1. Прибор (в соответствии с заказом) | 1 шт. |
| 2. Коробка с запасными частями | 1 шт. |
| 3. Угольники для крепления прибора | 2 шт. |
| 4. Ключ к прибору | 1 шт. |
| 5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации прибора 21В-ТО | 1 шт. |
| 6. Паспорт на прибор 19В-ПС | 1 шт. |
| 7. Паспорт на усилитель | 1 шт. |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор КПУ-562 заводской номер 9030266

соответствует ГОСТ 7164-78 и признан годным для эксплуатации



Дата выпуска «06» 2019 г.

Представитель ОТК завода



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Прибор К1У91-562 заводской номер 9030266
соответствует ГОСТ 7164-78 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « — — » — 06 — — — 2019 г.

м. п.

Представитель заказчика _____

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Прибор законсервирован и упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата консервации и упаковки « — — » — 06 — 2019 г.

Консервацию и упаковку произвел _____

Прибор после консервации и упаковки принял _____

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения приборов—6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации—24 месяца с момента ввода прибора в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

7.2. При отказе в работе или неисправности прибора в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о содержании драгметаллов в приборах

№№ модификаций	Масса драгметаллов, g		
	золото	серебро	палладий
1	2	3	4

ПОТЕНЦИОМЕТРЫ КПП1

501, 502, 505, 506, 509, 522, 530			
542, 554	0,1303	0,972	2,969
503, 504, 507, 508, 536, 560	0,1303	1,76	2,969
510, 512, 548	0,1303	1,82	2,969
513, 514, 515, 519, 520, 521, 587, 588, 595, 596 603, 604	0,2571	1,83	4,679
516, 517, 518, 522, 523, 524, 591, 592, 599, 600			
607, 608	0,2571	2,1	4,679
585, 586, 593, 594, 601, 602	0,3205	1,88	6,389
589, 590, 597, 598, 605, 606	0,3205	2,12	6,389
609, 610, 623, 624	0,3205	2,24	9,349
611, 612, 625, 626, 637, 638, 639, 640	0,4438	2,24	9,349
613, 614, 627, 628, 641, 642	0,1303	1,89	2,969
615, 616, 621, 622, 629, 630, 635, 636, 643, 644, 649, 650	0,2886	2,1	4,679
617, 618, 631, 632, 645, 646	0,3217	2,17	6,389
619, 620, 633, 634, 647, 648	0,4528	2,37	9,349
513, 532, 535, 543, 544, 555, 547, 556, 559	0,1303	1,85	2,969
533, 534, 557, 558	0,2571	2,28	4,679
537, 538, 541, 549, 550, 553, 561, 562, 565	0,1303	2,02	2,969
539, 540	0,2571	2,37	4,679
545, 546	0,2571	2,28	4,679
551, 552	0,2571	2,33	4,679
563, 564	0,2571	2,33	4,679

МОСТЫ КПМ1

516, 517, 520	0,1268	2,02	2,969
501, 503, 509, 581, 583	0,1268	0,968	2,969
510, 511, 514	0,1268	1,85	2,969
506, 508, 539, 540	0,2536	2,03	4,679
505, 507, 535, 536	0,2536	1,83	4,679
547, 548, 553, 554	0,2536	2,09	4,679
512, 513	0,2536	2,31	4,679

Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ цветных металлов в приборе КППИ, КПУИ, КПМИ

Наименование металла, сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг		Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома, кг				Возможность демонтажа деталей и узлов при списании
	при текущем ремонте	при капиталь- ном ремонте	при полном изъёме изделия и его списании				
Классификация по группам (ГОСТ 1639-78)							
Алюминий и алю- миниевые сплавы	I	0.037			I	0.037	Возмож.
	II	0.009			II	0.009	
	III	0.042			III	0.024	
	IV	0.237			IV	1.513	
	V	0.0935			V	0.237	
	XI	0.009			XI	0.009	
Мель и сплавы на медной основе	I	0.037			I	0.037	Возмож.
	II	0.009			II	0.009	
	III	0.042			III	0.024	
	IV	0.237			IV	1.513	
	V	0.0935			V	0.237	
	XI	0.009			XI	0.009	