

42174-II010 42174-I3010 42173-II010



ПРИБОР КСУ-1-062

Предел измерения и градуировка

0 - 100 мВ/ч

П А С П О Р Т

18В—ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Потенциометры КСП1, КСУ1, уравновешенный мост КСМ1 предназначены для измерения, регистрации и сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока, напряжения постоянного тока и активного сопротивления.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Основная погрешность по показаниям и по регистрации, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать | ±1,0 |
| 2.2. Отклонение средней скорости перемещения диаграммной ленты, % от номинального значения, не должно превышать | 0,5 |
| 2.3. Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности | |
| 2.4. Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать | ±1,5 |
| 2.5. Длина шкалы, мм | 100 |
| 2.6. Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы | 10...90 |
| 2.7. Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы | 0...100 |