ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

# УРОВЕНЬ БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УБ-П

## Паспорт

4ВО.283.017 ПС

Заводской № _____

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Уровнемер буйковый предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов с целью выдачи информации об измеряемом уровне жидкости или об уровне раздела фаз находящихся под вакуумметрическим атмосфорным или избыточным давлением, в виде унифицированного пневматического выходного сигнала.

Уровнемер используется в качестве индикатора уровня при измерении уровня жидкостей, температура которых находится в пределах от минус 200 до минус 50°С и от 50 до 400°С.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхний предел измерения уровня _____ м.

Плотность измеряемой жидкости _____ г/см³

Уровнемер изготовлен из стали 20; 12Х18Н10Т; 08Х17Н15М3Т (нужное подчеркнуть).

Температура измеряемой жидкости _____

Уровнемеры соответствуют климатическому исполнению У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 65°С и относительной влажности 95±3% при температуре 35°С и более низких температурах без конденсации влаги.

Класс точности уровнемера _____

Предельно допускаемое рабочее избыточное давление _____ кгс/см² (_____ МПа).

При изменении уровня от нижнего до до верхнего предела измерения выходной сигнал изменяется от 0,2 до 1,0 кгс/см² (20—100 кПа).

Давление питания 1,4 кгс/см² по ГОСТ 13053-76 (140 кПа).

Технические характеристики воздуха питания по ГОСТ 17433—72.

Классы загрязненности 0 или 1.

Уровнемер обеспечивает передачу выходного сигнала по пневматической связи с внутренним диаметром 6 мм, длиной от 3 до 300 м.

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |
|---|---|
| 1. Уровнемер | 1 шт. |
| 2. Буек с подвеской | 1 шт. |
| 3. Флакон с демпферной жидкостью | 1 шт. |
| 4. Игла М342010 | 5 шт. |
| 5. Капилляр М513092 | 1 шт. |
| 6. Кольцо уплотнительное У564020 | 1 шт. |
| 7. Прокладка 9.513092 | 2 шт. |
| 8. Шайба 1Х4Х0,5 112—СТП4Ж 2—72 | 2 шт. |
| 9. Техническое описание и инструкция по эксплуатации уровнемера 4ВО.283.017 ТО | 1 экз. |
| 10. Паспорт уровнемера 4ВО.283.017 ПС | 1 экз. |

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Уровнемер буйковый типа УБ-П _____

заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ25—02.081062—78 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Мастер цеха _____

Представитель ОТК _____

## ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует соответствие уровнемера требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий экспуатации, транспортирования и хранения; установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию уровнемера.

Заказ 3973

amtorg.com.ru