

ВАТТМЕТР И ВАРМЕТР Д305**ПАСПОРТ****1. Основные технические данные
и характеристики**

1.1. Основные технические данные и характеристики прибора приведены в таблице.

Наименование и обозначение прибора	Номер прибора	Класс точности
Ваттметр Д305	04028	1,5
Варметр Д305		

1.2. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении 1.

2. Комплект поставки

- 2.1. Прибор—1 шт.
- 2.2. Приспособление для крепления прибора к щиту—1 комплект.
- 2.3. Паспорт—1 экз.
- 2.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации—1 экз. на партию приборов, отправляемых в один почтовый адрес.

3. Свидетельство о приемке

Прибор, заводской номер 04028, соответствует ТУ 25-04.3295-79, поставляемый для АЭС—ТУ 25-04. АД1.3295-84, и признан годным для эксплуатации.



Дата выпуска 03.03.17 г.

Контролер ОТК

Говин

подпись



4. Заключение представителя заказчика

Прибор, заводской номер _____, соответствует ТУ 25-04.3295-79 и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки _____ г.

м п

Представитель заказчика _____

подпись

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации—18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию, гарантийный срок хранения приборов — 6 месяцев с момента изготовления.

5.3. Дата ввода в эксплуатацию

6. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований раздела „Гарантийные обязательства“ потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, ПО „Краснодарский ЗИП“, ОТК.

7. Указание по поверке

7.1. Поверку прибора производите в соответствии с ГОСТ 8.497-83.

7.2. Межповерочный интервал—1 год.
