

Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный АЗУР

ПАСПОРТ
0.06.468.113ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный АЗУР выпускается трех модификаций и имеет условное обозначение:

АЗУР.1 УХЛ5

АЗУР.2 УХЛ5

АЗУР.3 УХЛ5

Завод изготовитель ООО «З-д Электроизделий».

Заводской номер

Аппарат АЗУР имеет разрешение №РРС04-225

Срок действия до 25.09.2015 г.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

Наименование основных параметров и размеров	Норма		
	АЗУР.1	АЗУР.2	АЗУР.3
1. Уровень и вид взрывозащиты	-	-	РВ, 3В
2. Степень защиты от внешних воздействий	-	-	1Р54
3. Номинальное напряжение защищаемой трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В	380/660	380/660	380/660
4. Потребляемая мощность, кВА, не более	0,1	0,1	0,1
5. Сопротивление срабатывания при симметрической трехфазной утечке (критическое сопротивление изоляции и емкости сети от 0 до 1,0мкФ на фазу, не менее при напряжении 380 В при напряжении 660 В	10 30	10 30	10 30
6. Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости сети от 0 до 1,0мкФ на фазу, кОм, не более при напряжении 380 В при напряжении 660 В	12 20	12 20	12 20
7. Длительный ток утечки при изменении емкости от 0 до 1,0 мкФ на фазу, А, не более	0,025	0,025	0,025
8. Кратковременный ток через однофазную утечку сопротивлением 1 кОм в диапазоне изменений от ∞ до критического значения и емкости сети от 0,1 до 1 мкФ на фазу, А, не более	0,1	0,1	0,1
9. Сопротивление срабатывания тепловой защиты, кОм	1,3± 0,3		
10. Габаритные размеры, мм, не более	335×275 × 250	470× 275 × 250	620× 500 × 440
11. Масса, кг, не более	17	18	70
12. Сведения о содержании драгоценных металлов, г Золото Серебро	0,0322 2,7963	0,0322 2,7963	0,0322 2,7963

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выхода аппарата АЗУР из строя заполните следующие данные и вышлите изготовителю.

Заводской номер аппарата

Дата выпуска

Дата получения

Дата ввода в эксплуатацию

Дата снятия с эксплуатации

Количество отработанных часов

Причина снятия с эксплуатации

Наименование и адрес потребителя

Дата заполнения

Подпись заполняющего

Адрес изготовителя: 653004, г. Прокопьевск, Кемеровской обл., Завод шахтной автоматики

7. ГАРАНТИИ РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аппарат защиты от токов утечки АЗУР заводской номер _____ принят отделом технического контроля ремонтного предприятия после _____ и признан годным к эксплуатации. (номер ремонта)

Аппарат АЗУР законсервирован и упакован согласно требованиям эксплуатационных документов.

Ремонтное предприятие гарантирует соответствие требованиям ремонтной документации и обязуется в течении _____ для ввода (указать срок гарантии)

в эксплуатацию безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, сборочные единицы или изделия в целом при соблюдении потребителем условий эксплуатации изделия по назначению, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

Срок гарантии не распространяется на _____

(указать наименование деталей и сборочных изделий)

Ресурс изделия до _____ капитального ремонта составляет

(указать номер)

(объем работы)

Дата выпуска из ремонта _____

Дата консервации _____

Срок переконсервации _____

Дата упаковки _____

Главный инженер

Начальник ОТК

Начальник цеха

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.

Обозначение	Назначение и условное обозначение	Количество, шт.		
		АЗУР. 1	АЗУР. 2	АЗУР.3
	Аппарат АЗУР.1	1		
	Аппарат АЗУР.2		1	
	Аппарат АЗУР.3			1
	Миллиамперметр М1001МТУ 25-7539.0002-87	1	-	-
	Розетка РШАГ КУ-14-1 БРО.364.023 ТУ	1	-	-
Комплект запасных частей				
	Лампа неоновая ТН-0,3 ЗОДО.337.020ТУ	2	2	2
	Диод КА105В ТР.362.060Т	4	4	4
Комплект инструмента				
8.06.484.010	Ключ специальный	-	-	1/5
9.06.484.00.115	Ключ 10-12	-	-	1/5
9.06.484.000.06	Ключ 14-17	-	-	1/5
9.06.253.001	Рукоятка	-	-	1/5
Эксплуатационная документация				
0.06.668.112ПС	Паспорт	1	1	1
0.06.468.058РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1	1

При отгрузке партии в количестве менее 5 шт. инструмент поставляется в количестве одного комплекта на партию.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат АЗУР заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 12.48.222-85 и признан годным для эксплуатации.

Срок консервации 1 год – смазкой ЗТ5/5-5 ГОСТ 19537-83.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

ВЕДОМОСТЬ**цветных металлов, содержащихся в изделии**

Наименование сплава	Наличие цветных металлов, содержащихся в изделии, кг	Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списании, кг	Возможность демонтажа деталей, узлов при списании изделия
	Классификация по группам ГОСТ (1639 -78)		
Бронза	0, 0005		
Латунь	0,27	0,25	
Медь сплавы на медной основе	2,5	2,3	

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод–изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения потребителем.