

**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МОП ДТ-08
(ПАСПОРТ ИКБО.405226.009 ПС)**

Датчик температуры МОП ДТ-08, заводской номер № 24 шт изготовлен ООО «НПП
Телсис» «26» февраля 2018 г.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды
Относительная влажность
Атмосферное давление

от -55 до +125 С°
от 45 до 98% при 25 С°
84,0...106,7кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемой температуры, град С
Потребляемый ток, не более, mA
Входное напряжение, В
Назначенный срок службы, лет
Степень защиты
Масса, не более, кг

-40/+125
4
3,0-3,7
10
IP-67
0,340

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол	Заводской номер	Примечание
Датчик температуры МОП ДТ-08	24		
Паспорт	1		

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Датчика температуры МОП ДТ-08 требованиям технических условий ТУ У 30.6-30672426-004-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель.

Отметки о гарантийном обслуживании.

Дата	Описание выполненных работ	Ф.И.О. проводившего обслуживание	Примечание
<u>26.02</u>	<u>Испытания</u>	<u>Тарасюк. Н.В</u>	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Датчика температуры МОП ДТ-08, заводской номер № 24 шт изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годными к эксплуатации.

Тарасюк Н.В
Начальник ОТК
М.П.

1
личная подпись
ОТК-21

26.02.2018
год, месяц, число