

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт ручной адресации «ПРА» предназначен для адресации адресных ивещателей производства ОДО «СКБ Электронмаш»: ивещателя пожарного димового адресного «ИПД-А», ивещателя пожарного теплового адресного «ИПТ-А», ивещателя пожарного ручного адресного «ИПР-А».

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.421242.001	Пульт ручной адресации «ПРА»	1	
2. АКПИ.421242.001ПС	Пульт ручной адресации «ПРА». Паспорт	1	
3. АКПИ.421242.001РЭ	Пульт ручной адресации «ПРА» Руководство по эксплуатации	1	
4. АКПИ.685611.055	Жгут адаптер	1	
5.	Сетевой адаптер «20МП-12А»	1	12В, 1,5 А
6.	Аккумулятор 12 В (2,1-2,3) Ач	1	

Примечание. 1. Аккумулятор кислотнo-свинцового типа герметичный необслуживаемый – 1 шт. Рекомендуется приобретение на месте эксплуатации. Транспортируется только в отдельной упаковке.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта ручной адресации «ПРА» требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на блок.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации пульта 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Пульты, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.4 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию Пульта. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.5 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.6 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного пульта предприятие-изготовитель ответственности не несет.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт ручной адресации «ПРА» АКПИ.421242.001 заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

Система управления качеством на предприятии
сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта

ISO 9001:2000

TNO CERTIFICATION BV, THE NETHERLANDS

Certificate expiry 18 August 2011

Certificate number S-2008-9850

Certificate since 18 August 2005