

То же, с сальниковым вводом:

По отдельному заказу могут поставляться: панель для монтажа прибора на объекте (комплект К1), штуцер с сальником (комплект К4) защитный кожух (комплекты К5 — для ТАМ102-01, -02; К6 — для ТАМ102-03, -04, -08, -09; К8 — для ТАМ102-05, -07).



ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ102

Степень защиты корпуса — IP64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в таблице.

Имеют одобрение Российского Морского
Регистра Судоходства, сертифицированы
Регистром Ллойда (Великобритания)



The figure contains several technical drawings:

- Top Left:** A side view of a mounting bracket with dimensions: top width 118, total width 93max, height 85max, and a vertical section 80max. It shows a panel being mounted.
- Top Right:** A side view showing a panel being attached to a bracket with four M5 screws. Dimensions include 8, 63max, and 27.
- Middle Left:** A detailed view of a bracket with labels: "Панель", "Вилка", "Розетка", "Винт заземления М4", and "4 винта М5". Dimensions include 77max, 93max, and a circular feature with diameter $\phi 5$ max.
- Middle Right:** A front view of a square mounting plate labeled "Место крепления прибора без панели" (Instrument mounting point without panel). It has four M5 holes and dimensions 54 and 80.
- Bottom Left:** A front view of a square mounting plate labeled "Место крепления прибора с панелью" (Instrument mounting point with panel). It has four holes with diameter $\phi 6,5$ and dimensions 50 and 106.
- Far Right:** A cross-sectional view of the assembly showing a meter, a gasket ("сальниковый"), and a ground screw ("Винт заземления"). Dimensions include 2,5, 67max, and 80max. A section line A-A is indicated.

Рис. 2
Монтаж прибора при комплектации штуцером.
Комплект К4.

Схема электрического подсоединения

для рис. 1 для рис. 6

Рис. 3
Монтаж прибора при комплектации кожухом
Комплект К5 или К6.

Technical drawing of a nozzle assembly. The drawing shows a cross-section of the nozzle with various dimensions and labels. The labels include S22, S32, and 1/2" 40. The dimensions shown are d_{max} , l_2 , and l_3 .

Рис. 4

Рис. 5

Монтаж прибора при комплектации
кожухом. Комплект КВ

[illegible]

*Размер капилляра в развернутом состоянии.

Заказ 2293

* На шкале указывается установка по заказу потребителя.

Зона возврата в приборах ТАМ102-1 направлена в сторону повышения температуры контролируемой среды относительно уставки, в приборах ТАМ102-2 — в сторону понижения.

Коммутируемая мощность контактов при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением 24...220 В при минимальном токе 0,05 А, Вт 60

Ток при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127...380 В частотой 50(60) Гц при $\cos \varphi \geq 0,6$, А:

максимальный	6
минимальный	0,1

Температура окружающего воздуха, °C: -40...+70
(для TAM102-1-03 -40...+85)

Климатические исполнения: _____

ОМ категории 5,
Т категории 2
и ТМ категории 2.

Масса, кг	и 1 М категорий 2: 1,3
-----------	---------------------------

В зависимости от способа электрического подсоединения приборы поставляются в исполнениях с сальниковым вводом (в конце обозначения указывается цифра 1) или с соединителем.